

## APE: Come procedere in merito agli impianti?

<b>A</b>	<b>Impianto funzionante</b>	Obbligo di caricare il libretto e l'ultimo RCEE oppure la dichiarazione che l'impianto è escluso dai controlli di efficienza energetica (ai sensi dell'art.8 del DPR 74/2013 oppure ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 10 febbraio 2014)
<b>B</b>	<b>Impianto dichiarato dismesso o disattivato</b>	Obbligo di caricare il libretto e la dichiarazione che l'impianto è escluso dai controlli di efficienza energetica (FAQ MISE 2.7 dell'agosto 2016)
<b>C</b>	<b>impianto distaccato dalla rete del gas (o elettrica)</b>	Obbligo di caricare il libretto e la dichiarazione che l'impianto è escluso dai controlli di efficienza energetica (FAQ MISE 2.7 dell'agosto 2016)
<b>D</b>	<b>Impianto senza libretto o RCEE valido</b>	Obbligo di redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica (FAQ MISE 2.7 dell'agosto 2016)
<b>E</b>	<b>Non ancora effettuata la prima messa in servizio dell'impianto, in quanto non è stato effettuato il primo allaccio del combustibile</b>	Obbligo di caricare il libretto e la dichiarazione che l'impianto è escluso dai controlli di efficienza energetica (FAQ MISE 2.7 dell'agosto 2016)
<b>F</b>	<b>Impianto non funzionante, ma in presenza dei componenti essenziali dei servizi generazione, distribuzione, emissione.</b>	Obbligo di caricare il libretto e l'ultimo RCEE oppure la dichiarazione che l'impianto è escluso dai controlli di efficienza energetica (ai sensi dell'art.8 del DPR 74/2013 oppure ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 10 febbraio 2014)
<b>G</b>	<b>Impianto non funzionante e assenza di alcuni componenti essenziali dei servizi generazione, distribuzione, emissione.</b>	Simulazione dell'impianto ai sensi delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
<b>H</b>	<b>Impianto di climatizzazione invernale assente</b>	Simulazione dell'impianto ai sensi delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Non serve caricare alcun allegato
<b>I</b>	<b>Impianto di produzione di acqua calda sanitaria assente</b>	Nel caso del residenziale, simulazione dell'impianto ai sensi delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Nelle altre destinazioni d'uso si considera il servizio non attivo
<b>L</b>	<b>Presenza di apparecchi tipo cucine economiche (o "spolert" o "spargher")</b>	Se tali apparecchi sono solo dedicati alla cottura dei cibi, non vanno indicati come impianto termico. Solo nel caso di termocucine collegate a un impianto di riscaldamento ad acqua, per le quali il fabbricante ha esplicitamente progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale in targa e nel libretto di uso e manutenzione, si può parlare di "impianto termico", e il valore della potenza va riportato nel libretto di impianto, analogamente a quello di una caldaia o una stufa.
<b>M</b>	<b>Presenza di più generatori</b>	Vedere la f.a.q. 1.42 nel sito FVG energia <a href="https://fvgenergia.it/notizie/faq/1.42-Come-effettuare-il-calcolo-in-presenza-di-piu-generatori/">https://fvgenergia.it/notizie/faq/1.42-Come-effettuare-il-calcolo-in-presenza-di-piu-generatori/</a>
<b>N</b>	<b>Quota di energia utile fornita dai generatori a biomassa in sistemi bivalenti</b>	Vedere la faq 1,43 nel sito di FVG energia <a href="https://fvgenergia.it/notizie/faq/1.43-Quale-e-la-quota-di-energia-utile-attribuita-dai-generatori-a-biomassa-in-sistemi-bivalenti/">https://fvgenergia.it/notizie/faq/1.43-Quale-e-la-quota-di-energia-utile-attribuita-dai-generatori-a-biomassa-in-sistemi-bivalenti/</a>
<b>O</b>	<b>Presenza di generatori centralizzati</b>	Vedere la faq nel sito di FVG energia. Nella tabella a pagina 3 dell'APE andrebbe indicata la potenza del generatore attribuita alla singola unità immobiliare <a href="https://fvgenergia.it/notizie/faq/Come-effettuare-i-calcoli-per-singola-unita-nel-caso-di-generatori-centralizzati/">https://fvgenergia.it/notizie/faq/Come-effettuare-i-calcoli-per-singola-unita-nel-caso-di-generatori-centralizzati/</a>

**N.B. In tutti i casi nella relazione del sopralluogo vanno effettuate fotografie a illustrazione della scelta operata.**